

A

B

C

D

E

F

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

OBSAH ZVAZKU

List	Názov	Revízia				
		R1	R2	R3	R4	R5
1	Obsah					
2	Plocha D001 - Uzemnenie technologického zariadenia					
3	Situácia					

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVODNÁ SIET':

1/N/PE AC 230V 50Hz, TN–S
2 DC 24V, PELV

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:2019

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ :

– 414 MALÝM NAPATÍM (PELV)

OCHR. OPATR. PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

– 412 DVOJITOU ALEBO ZOSILNENOU IZOLÁCIOU
– A2 ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHR. OPATR. PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE :

– 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
– 415.2 – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

3						
2						
1						
0	PRVE VYDANIE	ING.ZUMMER	07.2024		ING.RADA	ING.NAGY
REV	Popis / Description	Vypracoval/Prepared	Dátum/date	Kontroloval/Checked	Schválil/Approved	HIP/Project manager
 ENEXIS Košice s.r.o.				 PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice		
Investor/Customer: U.S.STEEL s.r.o. KOSICE			Okr. úrad/District office		KOŠICE II.	
Stavba/Job: 1369DW – PRIPOJKY MEDII PRE ROZVOJOVE UZEMIE DZ ENERGETIKA 1369DW – MEDIA CONNECT. FOR THE DEVELOPMENT AREA OF DZ ENERGETIKA			Dátum/date		7/2024	
Objekt/Area: PS 204 – PRÍPOJKA PARY PS 204 – STEAM CONNECTION			Stupeň/Level		STAVEBNÉ POVOLENIE	
ČPS 204.3 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÓDU ČPS 204.3 POWER DISTRIBUTION SYSTEM			Mierka/Scale		–	
			Formát/Size		3xA4	
			Kátované v/Dimension in		mm	
Obsah/Content: PRÍPOJKA PARY STEAM CONNECTION				Arch. č./Order No		V.Z./Dwg No
				EN-0723.3.E.204.3.EE		01

1

2

3

4

5

6

7

8



