

Zoznam signálov

Stavba: U.S.Steel Košice, s.r.o. - 1369DW PRÍPOJKY MEDIÍ PRE ROZVOJOVÉ ÚZEMIE DZ ENERGETIKA

Časť : PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov

SO - PS : PS 204 - Prípojka pary

ČPS : ČPS 204.4 - Systém riadenia

P.č.	Druh	Funkcia	Označenie	Názov	Snímač / akčný orgán	Rozsah	Medza L	Medza H	M.j.	Signál	Rozvádz.	Poloha	SW adresa	Poznámka
1			ČPS 204.4	Prípojka pary										
2				Vetva 1 :										
3	AI	FI	10005	Množstvo pary do ASU 10 - obch. meranie	Vírový prietokomer *)	?			t/h	4-20mA	RD204			INMAT 57
4	DI	FQ	10005	Množstvo pary do ASU 10 - obch. meranie	Vírový prietokomer *)	?			t	impulz	RD204			INMAT 57
5	AI	PI	10009	Tlak pary	Snímač tlaku	0-2,5			MPa	4-20mA	RD204			
6	AI	TI	10010	Teplota pary	Snímač teploty	0-400			°C	4-20mA	RD204			
7														
8				Vetva 2 :										
9	AI	FI	10105	Množstvo pary do ASU 10 - obch. meranie	Vírový prietokomer *)	?			t/h	4-20mA	RD204			INMAT 57
10	DI	FQ	10105	Množstvo pary do ASU 10 - obch. meranie	Vírový prietokomer *)				t	impulz	RD204			INMAT 57
11	AI	PI	10109	Tlak pary	Snímač tlaku	0-2,5			MPa	4-20mA	RD204			
12	AI	TI	10110	Teplota pary	Snímač teploty	0-400			°C	4-20mA	RD204			
13														
14				*) vrátane samostatných snímačov P, T										
15														
16														
17														