

Ihre Anfrage/Best. Nr. / Your inquiry/order no.: 4500024065  
Tag Nr. / Tag no. PV73101  
Stück/pc: 1

Type	DN	PN	Gehäuse / Attest	Kegel	Sitz	Kvs	Innenteile	Antrieb	S
V726 DCVIN	80	40	1.4308/OBAB	POWB1GG	67	100	1.4571	IT 700CVCOZB	

# **CE0035**

## **ABNAHMEPRÜFZEUGNIS nach / INSPECTION CERTIFICATE acc. to EN 10204 3.1B**

### **PRÜFUNGEN / INSPECTIONS**

Festigkeitsprüfung des Gehäusetyps / Hydrostatic shell test of the bodytype  
 Prüfdruck / Test pressure 60,00 bar ü  
 Prüfmedium / Test medium Wasser / water

Dichtheitsprüfung des Gehäuses / Leak test of body  
 Prüfdruck / Test pressure 44,00 bar ü  
 Prüfmedium / Test medium Stickstoff / nitrogen

Dichtheitsprüfung des Abschlusses / Seat leakage test  
 Prüfdruck / Test pressure 3,50 bar  
 Prüfmedium / Test medium Stickstoff / nitrogen  
 Leckageklasse / Class LR1

Funktionsprüfung / Functional test DIN 3230-3 AQ, IEC 534-4

Sonstige Prüfungen / Other inspections  
 Gemäß DGRL 97/23/EG / acc. to PED 97/23/EC  
 Die medienberührten Bauteile wurden gereinigt und mit UV-Licht geprüft, sind daher öl- und fettfrei.  
 Als Gleitmittel wurde OXIGENOEX S4 (weiße Paste) mit BAM Zertifikat verwendet.  
 The parts, which are in contact with the medium, are free from oil and grease. They are cleaned and checked with UV-light.  
 Lubricant is OXIGENOEX S4 (white paste) with BAM-certificate.  
 Gemäß / acc. to MGI Standard 06401 Stand 12.1994


Prüfergebnis / Test result Ohne Beanstandung / without complaint

### **VERWENDETE WERKSTOFF / USED MATERIALS**

Abnahmeprüfzeugnisse der Werkstoffe nach EN 10204 3.1B  
 - gemäß beiliegender Attestaufstellung  
 Inspection certificate of the materials acc. to EN 10204 3.1B  
 - according to the enclosed „list of material certificate“

Aufgrund der Prüfergebnisse an den Produkten der Lieferung in unserem Werk bzw. beim Werkstofflieferanten, bestätigen wir, daß die Lieferung den Vorschriften bei der Bestellannahme entspricht.  
 Referring to the test result, we confirm that all delivered goods from our company resp. from subsupplier (material) are in accordance with the order instructions.

Villach, 2005-02-02/fh



Qualitätssicherung / Werksachverständiger  
 Quality department / Authorized representative

## ATTESTAUFSTELLUNG / LIST OF MATERIAL CERTIFICATES

Auftrags - Nr. Order - No.:

425000-0, Pos.36

Bearbeitung / Produced by:

fh

TAG-Nr.

PV73101

Bauteil / Part	Werkstoff/Material	Charge - Nr./ Heat - No.
Gehäuse / body	1.4308	06
Aufsatz / bonnet	1.4571	61451 XO
Zwischenstück / yoke		
Deckel / cover		
Überwurfflansch / separable flange		
Kopfstück / head	1.4571	61395 XO
Stutzen - Anschlußstück / connection piece		
Führungsstück / guid piece		
Z -Stück / z -piece		
Flansch / flange		
Einsatz / inset		
Bügel / yoke		

Die Schrauben, Muttern und Dehnhülsen werden mit den erforderlichen Werkstoffattesten gekauft. Alle Lieferanten haben eine TÜV-Zulassung und sind nach ISO 9002 zertifiziert.

*We purchase the screw bolts, nuts and extension sleeves with the required material certificates. All our suppliers have the TÜV-Approval and the Certificate acc. to ISO 9002.*

Für sämtliche Bauteile des Armaturengehäuses werden ausschließlich Werkstoffe mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204 3.1B verwendet, auch für Bauteile, die aus Gründen der Funktion und Formsteifigkeit überdimensioniert sind.

*For the parts of the valve body we only use materials with certificates acc. to EN 10 204 3.1B, also for overdimensioned parts.*