

As Built Documentation

Chapter 3.4.8.2 HP Tank

- HP LAR Tank B48001
Operation Instruction Drawing no. 792.88249
- HP LAR Zásobník B48001
Prevádzkový pokyn Souboru No. 792.88249
- HP LAR Tank B48001
Documentation see Chapter 9.1 Pressure Vessels

 AIR LIQUIDE TM	Date :	Name :	Checked:	History file:	
	15.05.2007	Dziadek / IES	Dr. Nipper	79288249.doc	
Air Liquide Deutschland GmbH	Job code:	K70100, ASU Kosice		Scale 1 : 1	Original format DIN A2
	Reference:	HP LAR Tank B48001		Sheet: 001	of 001 Sheet
Replaces: 79_-----	Title:			Drawing No.:	Rev
Replaced by: 79_-----	Operating instruction			792.88249	

R5



LI 48015	Meranie náplní
V48015 L1	Horná meracia čiara (-)
V48015 H1	Spodná meracia čiara (+)
PI 48015	Tlak v zásobníku
Z48010	Poistný ventil
Z48038	Poistný ventil

VPV48027	Vrchné vstupné potrubie
V48015	Regulačný ventil
H2	Prepúšťací ventil
V48004	Uzatvárací ventil
V48038	Ventil na ochranu pred tlakom
R48059	Reverzačný ventil
V48058	Pripojenie podtlaku
(65)	

Ventily s čiernymi ručnými kolieskami V48028, PV48027 a V48004 zatvorené.
Ventily s červenými ručnými kolieskami V48010, V48011 a V48038 otvorené.
Na indikovaných prístrojoch sú ventily V48015L1 a V48015H1 otvorené,
ventil V48015H2 je zatvorený.

Nastavte ventil PV48006 na nový operačný tlak.

Zatvorte ventil V48010.

Otvorte ventil V48004.
Na rýchle uvoľnenie tlaku odskrutkujte tesniacu čiapku na napájacom pripojení X1 a otvorte ventil PV48027.

Po dobu nepoužívania dlhšieho ako niekoľko dní, zavrite taktiež ventil V48010.

Systém môže plniť len špecializovaný personál dodávateľa plynu, a to podľa osobitných pokynov pre plnenie. Na žiadnom z fittingov nesmie byť olej alebo mazací tuk, keďže tak vzniká riziko explózie. Ventilý sa musia otvárať a zatvárať pomaly. Operačný tlak by sa mal zvýšiť len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie veľkej zásobovacej kapacity pre straty z varáka vzniknuté počas doby nepoužívania. Nemanipulujte s fittingami R48059 a (65).



AIR LIQUIDETM

792.88249 Dátum: 15.05.2007

Ausführung: Größe und Abrundungen gemäß Zeichnung
Rückseite mit aushärtendem Kleber und geschlitztem Rückenpapier
Oberfläche: reinweiß glänzend (RAL 9010)
Beschriftung: Pantone Blau 307C
Schrifttyp, Schriftgröße und Zeilenabstände gemäß Zeichnung

 AIR LIQUIDE TM	Datum : 15.05.2007		Jméno : Dziadek / IES		Kontroloval : Dr. Nipper	History file: 79288249.doc	
	Projekt: K70100, ASU Kosice Reference: HP LAR Zásobník B48001				Měřitko 1 : 1	Originál formát DIN A2	
Air Liquide Deutschland GmbH					Strana: 001	S 001 Strany	
Změny: 79 Replaced by: 79	Název souboru: Převádzkový pokyn				Souboru No.: 792.88249		Stav