

AC Auftrags Nr. AC Order Number	572 37 318	Masch.Nr. M/C No.	14-2275	Fach Chapter	8	Seite von Sheet 1 of 1
---	-------------------	-----------------------------	----------------	------------------------	----------	----------------------------------

Menge Qty	Benennung Designation	Teile Nr. Part No.	Hersteller Manufacturer
1	MSR-Geräte Instrumentation	6970 301 476	Atlas Copco Energas

**We hereby certify that the a.m. instrumentation was subject to a
Functional test**

**Electrical test according to VDE
and the test results were satisfactory.**


**Hiermit bestätigen wir, dass die oben erwähnten Geräte einer
Funktionsprüfung**

**Elektrikprüfung nach VDE
unterzogen wurden.
Die Ergebnisse waren zufrieden stellend und erfüllten
die Auftragsspezifikationen.**

**Ort/Place: D-50999 Köln
Datum/Date: Donnerstag, 2. März 2006**

**Atlas Copco Energas
Qualitätskontrolle
Quality Control**

**Atlas Copco
Energas GmbH
Quality Control**


**Werks Sachverständiger
Works Surveyor**

		Quality control / Qualitätskontrolle		WET	
Code / Kennwort ASU Kosice		Order No. / Auftragsnummer 572 37 318		Machine type / Maschinentyp HL806-4-75	
				Machine No. / Maschinen-Nr. 14 - 2275	
Name of part / Teil - Benennung Machine Wiring				Part No. / Teile Nr. 6970 021 031	
Conformity acc. to §5 article 4 of the Accident prevention regulation, "Electrical plant units and apparates" (BGV A2) Bestätigung nach § 5 Absatz 4 der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A2) Electrical plant : Electric machine wiring Elektrischer Anlagenteil : Elektrische Maschinenverkabelung The machine and parts there of were installed according to DIN VDE 0100 and DIN VDE 0113. Maschine und Anlagenteile wurden nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0113 installiert. We here with confirm that the electrical plant and their apparates of the a.m. machine have been built and installed according to the Accident prevention regulations for Electrical plant units and apperates (BGV A2) Es wird bestätigt, daß die elektrische Anlage der oben beschriebenen Maschine den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV A2) entsprechend beschaffen ist. ATLAS COPCO ENERGAS GMBH  Works Surveyor / Werkssachverständiger					
Date / Datum 05.09.2005		Place / Ort D-50999 Köln (Sürth)		Examiner / Prüfer 	
				Sheet / Blatt 1 / 1	

To Whom It May Concern

Code Name : ASU KOSICE

Order No. 572 37 318

M/C NO. 14 – 2275

The functional test certificate for the Anti Surge Controller will be supplied after commissioning of the machine.

ACE Part No. 6970 312 924 - Controller

ACE Part No. 6970 312 955 - Software

Tag No. = FIC 70074

Quality Control Manager

Handwritten signature
**Atlas Copco
Energas GmbH
Quality Control**

Mr. Horst Hammermann