



Zoznam potrubí ASU

Číslo schémy 792.86811
Revízia: As B.
Dátum: 30.11.2006
Stav schémy: As B.

Projekt: KOSICE, ASU Area
Číslo projektu K70101
Stav zoznamu: As B.

Priem. potrub.	Potrubie		Schéma zapojenia	Potrubné trasy	Rozmer potrubia (mm)	Materiál	max. prevádzkové hodnoty		Skúšob. méd.	Skúšob. tlak (bar ü)	Náter	Ohrev	Izolácia			Kv. skupina	Kategória n. 97/23/EG	Skúška-pružnosti	Poznámky
	Kvapalina	Číslo potrubia	Mat. špecifikácia a potrubia				Tlak (bar)	Teplota (°C)					Typ	Hrúbka (mm)	Váha (kg/m)				
25	N	81025	AA10C1	025	80 N 81002 AA10C1	33,7	6	23	N	6,6	-	-				2	3-3		
				029	ET24101														
25	N	81026	AA10C1	025	80 N 81002 AA10C1	33,7	6	23	N	6,6	-	-				2	3-3		
				030	ET24201														
15	O	81028	ZB10C1	012	15 O 81021 ZB10C1	21,3	10	24	N	12	-	-				1	3-3		
				012	P61100 / Seal Gas Box														
80	N	81033	AA10C1	025	80 N 81002 AA10C1	88,9	6	24	N	6,6	-	-				2	3-3		
				025	Collecting pipe														
100	S	84002	BA25C1	031	200 S 84001 BA25C1	114,3	22	310	W	46,2	-	-	W			2	I		Modul A
				005	W15001														
100	S	84003	BA25C1	031	200 S 84001 BA25C1	114,3	22	310	W	46,2	-	-	W			2	I		Modul A
				026	N90004														
250	S	84003	BA25C1	026	N90004	273	22	310	W	46,2	-	-	W			2	II		Modul A1,D1,E1
				026	W90001														
25	S	84010	BA25C1	026	100 S 84003 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				026	Drain														
25	S	84011	BA25C1	026	25 S 84010 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				026	Drain														
25	S	84012	BA25C1	031	100 S 84002 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				031	Drain														
25	S	84013	BA25C1	031	25 S 84012 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				031	Drain														
25	S	84014	BA25C1	031	100 S 84002 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				031	Drain														
25	S	84015	BA25C1	031	25 S 84014 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				031	Drain														

Projekt-Ablage: P:\ABTEIL\AGS01\PROJEKTE\K70101 ASU No9 KOSICE\Dokumente\Listen

Formular-Ablage: P:\ABTEIL\AGS01\PROJEKTE\K70101 ASU No9 KOSICE\Dokumente\Listen\Formu

Druckdatum: 26. Apr. 07

W=Wasserdrukprüfung, D=Dichtheitsprüfung, P=Druckprüfung

AIR LIQUIDE



Zoznam potrubí ASU

Číslo schémy 792.86811
Revízia: As B.
Dátum: 30.11.2006
Stav schémy: As B.

Projekt: KOSICE, ASU Area
Číslo projektu K70101
Stav zoznamu: As B.

Priem. potrub.	Potrubie		Schéma zapojenia	Potrubné trasy	Rozmer potrubia (mm)	Materiál	max. prevádzkové hodnoty		Skúšob. méd.	Skúšob. tlak (bar ü)	Náter	Ohrev	Izolácia			Kv. skupina	Kategória n. 97/23/EG	Skúška-pružnosti	Poznámky
	Kvapalina	Číslo potrubia	Mat. špecifikácia a potrubia				Tlak (bar)	Teplota (°C)					Typ	Hrúbka (mm)	Váha (kg/m)				
25	S	84018	BA25C1	031	100 S 84003 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				031	Drain														
25	S	84019	BA25C1	031	25 S 84018 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				031	Drain														
25	S	84030	BA25C1	005	100 S 84002 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				005	Drain														
25	S	84031	BA25C1	005	25 S 84030 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				005	Drain														
25	S	84032	BA25C1	005	100 S 84002 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				005	Drain														
25	S	84033	BA25C1	005	25 S 84032 BA25C1	33,7	22	310	W	46,2	-	-				2	3-3		
				005	Drain														
100	N	87001	AA10C1	024	Collecting pipe	114,3	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	Collecting pipe														
25	N	87002	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	33,7	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	HE Box														
25	N	87003	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	33,7	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	HE Box														
25	N	87004	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	33,7	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	Cold Box														
25	N	87005	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	33,7	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	Cold Box														
25	N	87006	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	33,7	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	Cold Box														
25	N	87007	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	33,7	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
				024	Cold Box														

Projekt-Ablage: P:\ABTEIL\AGS01\PROJEKTE\K70101 ASU No9 KOSICE\Dokumente\Listen

Formular-Ablage: P:\ABTEIL\AGS01\PROJEKTE\K70101 ASU No9 KOSICE\Dokumente\Listen\Formu

Druckdatum: 26. Apr. 07

W=Wasserdrukprüfung, D=Dichtheitsprüfung, P=Druckprüfung

AIR LIQUIDE				Zoznam potrubí ASU				Číslo schémy 792.86811 Revízia: As B. Dátum: 30.11.2006 Stav schémy: As B.				Projekt: KOSICE, ASU Area Číslo projektu K70101 Stav zoznamu: As B.									
Priem. potrub.	Kvapalina	Číslo potrubia	Mat.špecifikáci a potrubia	Schéma zapojenia	Potrubné trasy		Rozmer potrubia (mm)	Materiál	max.prevádzkové hodnoty		Skúšob. méd.	Skúšob. tlak (bar ü)	Náter	Ohrev	Izolácia			Kv. skupina	Kategória n. 97/23/EG	Skúška-pružnosti	Poznámky
					Z	do			Tlak. (bar)	Teplota (°C)					Typ	Hrúbka (mm)	Váha (kg/m)				
25	N	87008	AA10C1	024	100 N 87001 AA10C1	Cold Box	33,7	1.0254	0,4	20	N	1,45	-	-				2	3-3		
80	OL	90001	ZB16C1	026	Collecting pipe W90001		88,9	1.4541	16	-183	N	19,2	-	-				1	I		Modul A
50	RL	90002	ZB16C1	026	Collecting pipe W90001		60,3	1.4541	16	-186	N	17,6	-	-				2	3-3		
50	NL	90004	ZB16C1	026	Collecting pipe W90001		60,3	1.4541	16	-196	N	17,6	-	-				2	3-3		
25	S	90007	BA25C1	026	N90004 Drain		33,7	1.0305	20	310	W	42	-	-				2	3-3		
25	S	90008	BA25C1	026	25 S 90007 BA25C1 Drain		33,7	1.0305	20	310	W	42	-	-				2	3-3		