

E I N G A B E N -- Programm ROHR2
Auftrag 9050300
ASU Kosice NO. 9
System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 1
Datum 08.06.05 14:36:10

CCC	*****	CCC
CCC	Lagerbelastung	CCC
CCC	*****	CCC

ER G E B N I S S E -- Programm ROHR2
Auftrag 9050300
ASU Kosice NO. 9
System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 2
Datum 08.06.05 14:36:10

E I N G A B E P R O T O K O L L ERGEBNISAUSWERTUNG
=====

KOMBINATION VON ROHR2 LASTFAELLEN

mit Progr. ROHR2 Version 30.1

DIE AUSWERTUNG ERFOLGT NUR FUER FOLGENDE PUNKTE :

Strang	Punkt	Ort	Text zum Schnitt
1	10	S	W15001/ N1
1	35	S	Führungslager, Y-Stop
1	75	S	FP
1	100	S	Führungslager, Y-Stop
1	110	S	Führungslager, Y-Stop
1	132	S	Gleitlager
1	134	S	Führungslager, X-Stop
1	136	S	Gleitlager
1	138	S	Führungslager, X-Stop
1	140	S	FP
1	150	S	Führungslager, X-Stop
1	170	S	Gleitlager
1	180	S	Führungslager, X-Stop
1	190	S	Gleitlager
1	210	S	Gleitlager
1	220	S	Führungslager, Y-Stop
1	230	S	Gleitlager
1	240	S	Gleitlager
1	270	S	Gleitlager
1	280	S	Führungslager, X-Stop
1	290	S	Gleitlager
1	300	S	Führungslager, X-Stop
1	310	S	Gleitlager
1	320	S	FP
1	330	S	Gleitlager
1	350	S	Führungslager, X-Stop
1	360	S	Gleitlager
1	370	S	Führungslager, X-Stop
1	380	S	Gleitlager
1	390	S	Führungslager, X-Stop
1	425	S	Führungslager,
2	500	S	
2	510	S	
3	635	S	Führungslager,
3	660	S	Gleitlager
3	670	S	Führungslager, Y-Stop
3	680	S	Gleitlager
3	690	S	FP
3	700	S	Gleitlager
3	710	S	Führungslager, X-Stop
3	732	S	Gleitlager
3	738	S	Führungslager,
3	785	S	Gleitlager

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
Auftrag 9050300
ASU Kosice NO. 9
System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 3
Datum 08.06.05 14:36:10

Strang	Punkt	Ort	Text zum Schnitt
3	875	S	
3	880	S	W90001/ S
5	1100	S	Führungslager,
11	1200	S	Gleitlager

ES WURDEN FOLGENDE LASTFAELLE BERUECKSICHTIGT:

Lf-Datei	Lf-Feld	Lf-Bezeichnung	erstellt am:
Gew1.erg	G1	Gewicht	08.06.05 14:35:44
Temp1.erg	T1	Betrieb1	08.06.05 14:35:49
Wind1.erg	W1	Wind1-X	08.06.05 14:35:54
Wind1.erg	W2	Wind1-Y	08.06.05 14:35:54

U E B E R L A G E R U N G S V O R S C H R I F T

Ex-Feld XG0	Extrw. Gewicht	= FEST aus:		
	Lf-Feld G1	Lastf. Gewicht	*	1.00
Lf-Feld OP0	Lastf. Betrieb 0	= ARITHMET aus:		
	Lf-Feld T1	Lastf. Betrieb1	*	1.00
Ex-Feld XOP	Extrw. Betrieb	= SAFE aus:		
	Lf-Feld OP0	Lastf. Betrieb 0	*	1.00
Ex-Feld H	Extrw. Max Gew/Betrieb	= SAFE aus:		
	+ Ex-Feld XG0	Extrw. Gewicht	*	1.00
	+ Ex-Feld XOP	Extrw. Betrieb	*	1.00
Lf-Feld W-G_21	Lastf. Wind1-X-Gew	= ARITHMET aus:		
	Lf-Feld W1	Lastf. Wind1-X	*	1.00
	+ Lf-Feld G1	Lastf. Gewicht	*	-1.00
Lf-Feld W-G_22	Lastf. Wind1-Y-Gew	= ARITHMET aus:		
	Lf-Feld W2	Lastf. Wind1-Y	*	1.00
	+ Lf-Feld G1	Lastf. Gewicht	*	-1.00
Lf-Feld W_RMS2	Lastf. Wind1-XY	= RMS aus:		
	Lf-Feld W-G_21	Lastf. Wind1-X-Gew	*	1.00
	+ Lf-Feld W-G_22	Lastf. Wind1-Y-Gew	*	1.00
Ex-Feld XW2	Extrw. Wind1	= GRWE aus:		
	Lf-Feld W_RMS2	Lastf. Wind1-XY	*	1.00
Ex-Feld XWIEB	Extrw. Max Wind/Erdb	= SAFR aus:		
	+ Ex-Feld XW2	Extrw. Wind1	*	1.00
Ex-Feld EXT	Extrw. Extremwert	= FEST aus:		
	+ Ex-Feld H	Extrw. Max Gew/Betrieb	*	1.00
	+ Ex-Feld XWIEB	Extrw. Max Wind/Erdb	*	1.00
Lf-Feld LFEXT	Lastf. Extremwert	= EXTREMUM aus:		
	Ex-Feld EXT	Extrw. Extremwert	*	1.00
Ausgabe der Lastfallfelder:				
	Lf-Feld G1	Lastf. Gewicht		
Ausgabe der Lastfallfelder:				
	Lf-Feld T1	Lastf. Betrieb1		
Ausgabe der Lastfallfelder:				
	Lf-Feld W1	Lastf. Wind1-X		
Ausgabe der Lastfallfelder:				
	Lf-Feld W2	Lastf. Wind1-Y		

 Ausgabe der Lastfallfelder:
 Lf-Feld LFEXT Lastf. Extremwert

Neue Seite

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 5
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 10 ST W15001/ N1
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.026 0.008	-0.006 -0.152	-0.612 0.017
Betrieb1	0.00 0.00	0.00 0.00	8.00 0.00	0.249 0.058	-0.034 0.173	-0.404 0.113
Wind1-X	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.354 0.006	-0.013 -0.041	-0.574 0.020
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.043 -0.212	0.380 -0.139	-0.606 -0.273

Extremwert	0.00 0.00	0.00 0.00	8.00 0.00	0.577 0.278	-0.421 0.285	-0.651 0.404
------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 6
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 35 AR Führungslager, Y-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	-0.18	0.00	-0.77	-0.011	0.156	-0.045
	0.01	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Betriebl	-5.42	0.01	5.89	-0.069	0.339	0.075
	0.09	-0.17	0.05	0.000	0.000	0.000
Windl-X	0.81	0.00	-0.79	0.037	0.173	-0.036
	0.01	0.00	-0.01	0.000	0.000	0.000
Windl-Y	-0.07	0.02	-0.61	-0.039	1.077	-0.321
	-0.04	0.00	-0.02	0.000	0.000	0.000

Extremwert	-6.42	0.02	6.05	-0.125	1.261	0.350
	0.14	-0.17	0.08	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 7
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 75 ST FP
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.014 -0.511	-0.106 -0.007	-3.466 -0.014
Betrieb1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.864 0.173	-0.166 1.015	-4.630 0.879
Wind1-X	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.790 -0.579	-0.115 0.133	-3.487 -0.061
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.010 -0.624	0.151 -0.042	-3.213 0.076

Extremwert	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.668 -0.643	-0.424 1.160	-4.883 0.981
------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 8
Datum 08.06.05 14:36:10

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.02	-0.008	-0.084	-1.196
	0.02	-0.02	-0.01	0.000	0.000	0.000
Betriebl	16.01	0.00	0.00	0.013	0.010	-0.035
	0.18	-0.16	-0.13	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.00	0.00	-0.02	0.186	-0.081	-1.211
	0.01	-0.01	-0.01	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.01	-0.02	-0.001	0.741	-1.159
	-0.02	-0.02	0.09	0.000	0.000	0.000

Extremwert	16.02	-0.02	-0.02	0.208	-0.908	-1.236
	0.21	-0.17	-0.23	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 9
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 110 AR Führungslager, Y-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.03	0.00 0.01	-0.02 -0.01	-0.016 0.000	0.077 0.000	-1.259 0.000
Betrieb1	-0.01 0.36	-0.01 -0.06	-0.04 0.23	-0.739 0.000	-0.523 0.000	-1.972 0.000
Wind1-X	0.00 0.02	0.00 0.01	-0.02 -0.01	0.168 0.000	0.075 0.000	-1.266 0.000
Wind1-Y	0.00 0.12	0.02 0.00	-0.02 -0.11	-0.009 0.000	0.870 0.000	-1.296 0.000

Extremwert	-0.02 0.45	-0.03 -0.06	-0.04 0.32	-0.922 0.000	-1.317 0.000	-2.008 0.000
------------	---------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 10
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 132 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.05	0.00 -0.01	-0.03 0.00	0.012 0.000	-0.016 0.000	-1.570 0.000
Betrieb1	-4.44 0.11	-36.86 0.22	-0.03 -0.08	-0.052 0.000	-0.433 0.000	-1.453 0.000
Wind1-X	0.01 0.04	0.00 -0.01	-0.03 0.01	0.388 0.000	-0.018 0.000	-1.539 0.000
Wind1-Y	0.00 0.09	0.00 -0.02	-0.03 -0.02	-0.056 0.000	0.192 0.000	-1.769 0.000

Extremwert	-4.45 0.15	-36.86 0.24	-0.03 -0.10	-0.434 0.000	-0.641 0.000	-1.771 0.000
------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 11
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 134 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.02	0.00 -0.01	-0.01 0.00	0.013 0.000	-0.011 0.000	-0.486 0.000
Betriebl	-0.01 -0.03	-28.84 0.17	0.00 -0.08	-0.348 0.000	-0.154 0.000	-0.166 0.000
Windl-X	0.01 -0.02	0.00 -0.01	-0.01 -0.02	0.530 0.000	-0.013 0.000	-0.496 0.000
Windl-Y	0.00 -0.03	0.00 -0.02	0.00 0.00	0.086 0.000	0.091 0.000	-0.242 0.000

Extremwert	-0.02 -0.05	-28.84 0.19	-0.01 -0.10	-0.870 0.000	-0.257 0.000	-0.730 0.000
------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 12
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 136 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.02 0.00	-0.003 0.000	-0.003 0.000	-0.843 0.000
Betrieb1	1.16 0.01	-19.22 0.12	-0.02 0.02	0.016 0.000	-0.273 0.000	-0.912 0.000
Wind1-X	0.94 0.00	0.00 -0.01	-0.02 0.00	0.252 0.000	0.000 0.000	-0.841 0.000
Wind1-Y	0.00 0.01	0.00 -0.01	-0.02 0.00	-0.018 0.000	0.043 0.000	-0.898 0.000

Extremwert	2.10 0.01	-19.22 0.12	-0.02 0.02	0.272 0.000	-0.319 0.000	-0.967 0.000
------------	--------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 13
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 138 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.01	0.001	0.000	-0.759
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Betrieb1	0.00	-9.61	-0.01	0.118	-0.259	-0.745
	0.00	0.06	0.01	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.01	0.00	-0.01	0.581	-0.001	-0.759
	0.00	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.00	-0.01	0.005	0.017	-0.746
	0.00	-0.01	0.00	0.000	0.000	0.000

Extremwert	0.01	-9.61	-0.01	0.699	-0.276	-0.771
	0.00	0.06	0.03	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 14
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 140 ST FP
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.000 0.009	-0.018 0.005	-0.781 0.000
Betrieb1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.146 0.000	-0.100 0.106	-0.786 0.040
Wind1-X	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.327 0.009	-0.045 0.003	-0.781 -0.006
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.001 0.012	0.015 0.000	-0.787 -0.001

Extremwert	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.473 0.012	-0.143 0.112	-0.792 0.046
------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 15
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 150 A R Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.02	0.000	-0.004	-0.796
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Betrieb1	0.00	9.61	-0.02	0.207	0.300	-0.792
	0.00	0.01	-0.02	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.01	0.00	-0.02	0.572	-0.020	-0.796
	0.00	0.01	-0.01	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.00	-0.02	-0.001	0.000	-0.798
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000

Extremwert	0.01	9.61	-0.02	0.779	0.316	-0.798
	0.00	0.01	-0.03	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 16
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 170 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.01	-0.01 0.00	0.000 0.000	0.009 0.000	-0.711 0.000
Betrieb1	2.01 0.00	19.22 0.01	-0.01 -0.03	0.022 0.000	0.208 0.000	-0.696 0.000
Wind1-X	0.76 0.00	0.00 0.01	-0.01 0.00	0.213 0.000	0.000 0.000	-0.711 0.000
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.01	-0.01 0.00	0.002 0.000	0.019 0.000	-0.711 0.000

Extremwert	2.76 0.00	19.22 0.01	-0.01 -0.03	0.235 0.000	0.221 0.000	-0.712 0.000
------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 17
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 180 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.02	0.000	0.003	-0.987
	-0.02	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000
Betrieb1	-0.01	28.84	-0.02	-0.404	0.419	-0.993
	-0.02	0.02	0.14	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.01	0.00	-0.02	0.720	-0.073	-0.987
	-0.02	0.02	-0.01	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.00	-0.02	-0.004	0.025	-0.984
	-0.02	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000

Extremwert	-0.02	28.84	-0.02	-1.125	0.498	-0.996
	-0.02	0.02	0.14	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 18
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 190 A R Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.03	0.00 0.02	-0.02 0.00	0.000 0.000	0.002 0.000	-0.837 0.000
Betriebl	-13.98 0.03	41.66 0.02	-0.02 0.15	-0.079 0.000	0.236 0.000	-0.831 0.000
Windl-X	0.71 0.03	0.00 0.02	-0.02 0.02	0.251 0.000	-0.001 0.000	-0.836 0.000
Windl-Y	0.00 0.03	0.00 0.02	-0.02 0.00	0.038 0.000	0.057 0.000	-0.835 0.000

Extremwert	-14.69 0.03	41.67 0.02	-0.02 0.18	-0.333 0.000	0.292 0.000	-0.838 0.000
------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 19
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 210 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.01	0.00 0.04	-0.01 0.00	0.000 0.000	0.001 0.000	-0.773 0.000
Betrieb1	-12.83 0.01	41.40 0.04	-0.01 -0.46	-0.069 0.000	0.223 0.000	-0.779 0.000
Wind1-X	0.00 0.01	0.00 0.04	-0.01 0.00	0.135 0.000	0.124 0.000	-0.772 0.000
Wind1-Y	0.00 0.01	0.24 0.04	-0.01 0.02	-0.002 0.000	0.232 0.000	-0.772 0.000

Extremwert	-12.83 0.01	41.64 0.04	-0.01 -0.47	-0.204 0.000	0.484 0.000	-0.781 0.000
------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 20
Datum 08.06.05 14:36:10

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.02	-0.001	0.000	-1.023
	-0.01	-0.02	0.00	0.000	0.000	0.000
Betrieb1	0.00	0.00	-0.02	-0.006	0.175	-1.023
	-0.01	-0.02	-0.65	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.00	0.00	-0.02	0.090	-0.002	-1.020
	-0.01	-0.02	0.00	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.01	-0.02	-0.079	0.736	-1.023
	0.00	-0.02	0.01	0.000	0.000	0.000

Extremwert	0.00	0.02	-0.02	-0.125	0.912	-1.026
	-0.01	-0.02	-0.65	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 21
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 230 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.01	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.002 0.000	-0.001 0.000	-0.424 0.000
Betrieb1	8.50 -0.02	-28.52 0.00	-0.01 -0.58	0.036 0.000	-0.122 0.000	-0.426 0.000
Wind1-X	0.00 -0.01	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.114 0.000	-0.015 0.000	-0.428 0.000
Wind1-Y	0.00 -0.01	1.27 0.00	-0.01 0.01	0.000 0.000	0.127 0.000	-0.422 0.000

Extremwert	8.50 -0.02	-29.79 0.00	-0.01 -0.60	0.149 0.000	-0.250 0.000	-0.430 0.000
------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 22
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 240 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.02	0.00 0.03	-0.02 0.00	-0.001 0.000	0.003 0.000	-1.145 0.000
Betrieb1	17.00 -0.03	-52.34 0.03	-0.02 -0.42	0.106 0.000	-0.327 0.000	-1.146 0.000
Wind1-X	0.00 -0.02	0.00 0.03	-0.02 0.00	0.197 0.000	0.221 0.000	-1.138 0.000
Wind1-Y	0.00 -0.02	0.46 0.03	-0.02 -0.03	-0.002 0.000	0.345 0.000	-1.151 0.000

Extremwert	17.01 -0.03	-52.80 0.03	-0.02 -0.45	0.304 0.000	-0.733 0.000	-1.156 0.000
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 23
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 270 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.02	0.00 0.05	-0.02 0.00	0.000 0.000	0.000 0.000	-0.987 0.000
Betriebl	11.28 0.02	-46.62 0.04	-0.02 0.25	0.070 0.000	-0.289 0.000	-0.990 0.000
Windl-X	1.31 0.02	-0.01 0.04	-0.02 0.01	0.293 0.000	-0.001 0.000	-0.986 0.000
Windl-Y	0.00 0.02	0.00 0.05	-0.02 0.00	0.035 0.000	0.060 0.000	-0.985 0.000

Extremwert	12.59 0.02	-46.63 0.05	-0.02 0.26	0.365 0.000	-0.349 0.000	-0.992 0.000
------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 24
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 280 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.01	0.00 0.04	-0.01 0.00	0.000 0.000	-0.001 0.000	-0.719 0.000
Betrieb1	0.01 -0.01	-37.00 0.03	-0.01 0.13	0.345 0.000	-0.320 0.000	-0.720 0.000
Windl-X	0.01 -0.01	0.00 0.04	-0.01 0.01	0.639 0.000	-0.137 0.000	-0.720 0.000
Windl-Y	0.00 -0.01	0.00 0.04	-0.01 0.00	-0.011 0.000	0.027 0.000	-0.722 0.000

Extremwert	0.02 -0.01	-37.00 0.04	-0.01 0.15	0.984 0.000	-0.459 0.000	-0.724 0.000
------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 25
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 290 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.01	0.00 0.03	-0.01 0.00	0.000 0.000	0.000 0.000	-0.728 0.000
Betrieb1	-1.87 0.00	-27.39 0.03	-0.01 -0.03	-0.015 0.000	-0.218 0.000	-0.729 0.000
Wind1-X	0.23 0.01	0.00 0.03	-0.01 0.00	0.211 0.000	-0.002 0.000	-0.728 0.000
Wind1-Y	0.00 0.01	0.00 0.03	-0.01 0.00	0.003 0.000	0.012 0.000	-0.730 0.000

Extremwert	-2.10 0.01	-27.39 0.03	-0.01 -0.03	-0.226 0.000	-0.231 0.000	-0.731 0.000
------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 26
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 300 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.02	-0.01 0.00	0.000 0.000	0.000 0.000	-0.701 0.000
Betriebl	0.00 -0.01	-19.22 0.02	-0.01 -0.03	-0.161 0.000	-0.259 0.000	-0.702 0.000
Windl-X	0.01 0.00	0.00 0.02	-0.01 -0.01	0.582 0.000	-0.043 0.000	-0.702 0.000
Windl-Y	0.00 0.00	0.00 0.02	-0.01 0.00	-0.001 0.000	0.006 0.000	-0.703 0.000

Extremwert	-0.01 -0.01	-19.22 0.02	-0.01 -0.04	-0.743 0.000	-0.302 0.000	-0.704 0.000
------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 27
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 310 A R Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.01	-0.02 0.00	0.000 0.000	0.002 0.000	-0.796 0.000
Betrieb1	0.40 0.00	-9.61 0.01	-0.02 0.01	0.010 0.000	-0.240 0.000	-0.801 0.000
Wind1-X	0.70 0.00	0.00 0.01	-0.02 0.00	0.235 0.000	0.000 0.000	-0.796 0.000
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.01	-0.02 0.00	0.000 0.000	0.004 0.000	-0.798 0.000

Extremwert	1.10 0.00	-9.61 0.01	-0.02 0.01	0.245 0.000	-0.243 0.000	-0.803 0.000
------------	--------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 28
Datum 08.06.05 14:36:10

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	0.00	0.000	-0.013	-0.683
	0.00	0.00	0.00	0.078	0.012	0.000
Betriebl	0.00	0.00	0.00	0.025	-0.034	-0.663
	0.00	0.00	0.00	0.081	-0.046	0.074
Windl-X	0.00	0.00	0.00	0.585	-0.041	-0.683
	0.00	0.00	0.00	0.078	0.015	0.089
Windl-Y	0.00	0.00	0.00	0.000	-0.005	-0.684
	0.00	0.00	0.00	0.079	0.010	0.000

Extremwert	0.00	0.00	0.00	0.610	-0.063	-0.684
	0.00	0.00	0.00	0.082	-0.049	0.162

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 29
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 330 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.000 0.000	0.006 0.000	-0.716 0.000
Betrieb1	-0.05 0.00	7.84 -0.03	-0.01 0.00	-0.001 0.000	0.214 0.000	-0.714 0.000
Wind1-X	0.35 0.00	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.215 0.000	0.000 0.000	-0.716 0.000
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.000 0.000	0.009 0.000	-0.714 0.000
Extremwert	-0.39 0.00	7.84 -0.03	-0.01 0.00	-0.216 0.000	0.221 0.000	-0.718 0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 30
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 350 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.02 0.00	0.001 0.000	0.003 0.000	-0.794 0.000
Betriebl	0.00 0.00	17.45 -0.07	-0.02 0.00	0.023 0.000	0.247 0.000	-0.802 0.000
Windl-X	0.01 0.00	0.00 0.00	-0.02 -0.01	0.627 0.000	0.006 0.000	-0.795 0.000
Windl-Y	0.00 0.00	0.00 -0.01	-0.02 0.00	0.001 0.000	0.011 0.000	-0.791 0.000

Extremwert	0.01 0.00	17.45 -0.07	-0.02 -0.01	0.648 0.000	0.256 0.000	-0.804 0.000
------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 31
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 360 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 -0.01	-0.01 0.00	-0.005 0.000	0.003 0.000	-0.776 0.000
Betrieb1	0.32 0.00	27.06 -0.10	-0.01 0.00	0.003 0.000	0.226 0.000	-0.754 0.000
Wind1-X	0.79 0.00	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.232 0.000	0.000 0.000	-0.773 0.000
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 -0.01	-0.01 0.00	-0.003 0.000	0.021 0.000	-0.774 0.000

Extremwert	1.11 0.00	27.06 -0.11	-0.01 0.00	-0.241 0.000	0.245 0.000	-0.780 0.000
------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 32
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 370 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 -0.01	-0.01 0.00	0.021 0.000	0.005 0.000	-0.777 0.000
Betriebl	0.00 0.00	36.68 -0.14	-0.02 0.02	-0.087 0.000	0.290 0.000	-0.879 0.000
Windl-X	0.01 0.00	0.00 0.00	-0.02 0.01	0.635 0.000	0.007 0.000	-0.792 0.000
Windl-Y	0.00 0.00	0.00 -0.01	-0.01 0.00	0.013 0.000	0.044 0.000	-0.774 0.000

Extremwert	-0.01 -0.01	36.68 -0.15	-0.02 0.03	-0.701 0.000	0.330 0.000	-0.894 0.000
------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 33
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 380 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.01	0.00 -0.01	-0.01 0.00	-0.074 0.000	0.010 0.000	-0.536 0.000
Betrieb1	-1.16 0.03	45.17 -0.17	-0.01 0.02	-0.004 0.000	0.156 0.000	-0.521 0.000
Wind1-X	0.00 0.01	0.00 0.00	-0.01 0.02	-0.017 0.000	0.013 0.000	-0.483 0.000
Wind1-Y	0.00 0.01	0.00 -0.02	-0.01 0.00	-0.045 0.000	0.092 0.000	-0.535 0.000

Extremwert	-1.16 0.03	45.18 -0.18	-0.01 0.03	-0.138 0.000	0.238 0.000	-0.589 0.000
------------	---------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 34
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 1 P u n k t 390 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.04	0.00 -0.01	-0.02 -0.02	0.135 0.000	0.018 0.000	-1.149 0.000
Betriebl	0.01 0.10	54.81 -0.21	3.97 -0.08	0.380 0.000	0.114 0.000	0.008 0.000
Windl-X	0.02 -0.06	0.00 0.00	-0.02 -0.09	1.096 0.000	0.023 0.000	-1.252 0.000
Windl-Y	0.00 -0.04	0.00 -0.02	-0.02 -0.01	0.104 0.000	0.198 0.000	-1.247 0.000

Extremwert	0.03 0.12	54.82 -0.22	3.98 -0.15	1.342 0.000	0.294 0.000	-1.291 0.000
------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 35
Datum 08.06.05 14:36:10

$$Y = \pm 3\text{mm}$$

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.04	-0.004	-0.060	-1.938
	0.02	0.08	-0.01	0.000	0.000	0.000
Betriebl	6.51	3.01	-0.06	1.102	0.643	-3.031
	-0.68	0.34	0.15	0.000	0.000	0.000
Windl-X	0.01	0.00	-0.04	0.412	-0.099	-1.916
	0.00	0.10	-0.03	0.000	0.000	0.000
Windl-Y	0.00	3.01	-0.03	0.152	0.658	-1.791
	0.02	0.07	0.03	0.000	0.000	0.000
Extremwert	6.52	6.03	-0.06	1.546	1.361	-3.180
	-0.70	0.36	0.19	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 36
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 2 P u n k t 500 ST
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.081 0.002	0.090 -0.997	-2.464 -0.020
Betrieb1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-1.052 -0.771	-0.315 -0.806	-0.577 0.048
Wind1-X	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.423 -0.362	0.211 -0.910	-2.638 -0.067
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.197 -0.918	0.906 -0.983	-2.373 -0.337

Extremwert	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-1.569 -1.760	-1.140 -1.086	-2.660 0.369
------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 37
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 2 P u n k t 510 A R
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.01 0.00	-0.017 0.000	0.005 0.000	-1.759 0.000
Betriebl	-5.51 -0.01	0.00 0.00	-0.02 0.00	-1.194 0.000	0.339 0.000	-3.641 0.000
Windl-X	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.01 0.00	0.055 0.000	0.056 0.000	-1.559 0.000
Windl-Y	0.00 -0.01	0.00 0.00	-0.01 0.00	-0.042 0.000	0.453 0.000	-1.912 0.000

Extremwert	-5.51 -0.02	0.00 0.00	-0.02 0.00	-1.270 0.000	0.790 0.000	-3.893 0.000
------------	----------------	--------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 38
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 635 AR Führungslager,
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Y= +/- 3mm

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.01	0.00 0.07	-0.03 -0.03	-0.058 0.000	-0.169 0.000	-1.486 0.000
Betrieb1	5.58 -0.31	1.55 0.36	-0.04 0.11	0.577 0.000	0.160 0.000	-1.996 0.000
Wind1-X	0.72 -0.04	-0.41 0.08	-0.03 -0.08	0.354 0.000	-0.203 0.000	-1.359 0.000
Wind1-Y	0.00 0.07	3.01 0.05	-0.03 0.07	0.063 0.000	0.650 0.000	-1.359 0.000
Extremwert	6.30 -0.39	4.59 0.39	-0.04 0.22	1.005 0.000	-0.989 0.000	-2.176 0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 39
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 660 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.11	0.00 -0.01	-0.03 -0.02	0.146 0.000	0.056 0.000	-1.801 0.000
Betrieb1	9.54 -0.11	27.73 -0.04	-0.02 -0.23	0.126 0.000	0.366 0.000	-1.291 0.000
Wind1-X	6.47 -0.14	0.00 0.12	-0.04 -0.20	0.621 0.000	0.000 0.000	-2.070 0.000
Wind1-Y	0.00 -0.09	0.00 -0.02	-0.03 0.00	0.081 0.000	0.238 0.000	-1.814 0.000

Extremwert	16.01 -0.15	27.74 -0.17	-0.04 -0.41	0.625 0.000	0.557 0.000	-2.071 0.000
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 40
Datum 08.06.05 14:36:10

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.01	-0.085	0.020	-0.264
	0.02	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000
Betrieb1	0.01	18.11	-0.01	0.274	0.163	-0.268
	0.02	-0.03	-0.10	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.01	0.00	0.00	0.602	0.050	-0.127
	0.03	0.08	-0.05	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.00	-0.01	-0.016	0.100	-0.347
	0.02	-0.01	0.00	0.000	0.000	0.000

Extremwert	0.02	18.11	-0.01	0.964	0.247	-0.428
	0.03	-0.11	-0.15	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 41
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 680 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.00	0.00 0.00	-0.02 0.00	0.026 0.000	0.011 0.000	-0.855 0.000
Betrieb1	-1.23 -0.01	9.62 -0.01	-0.02 0.02	-0.032 0.000	0.253 0.000	-0.849 0.000
Wind1-X	0.00 -0.01	0.00 0.04	-0.02 0.01	0.172 0.000	0.024 0.000	-0.896 0.000
Wind1-Y	0.00 0.00	0.00 -0.01	-0.02 0.00	0.005 0.000	0.043 0.000	-0.832 0.000

Extremwert	-1.23 -0.01	9.62 -0.06	-0.02 0.04	-0.180 0.000	0.287 0.000	-0.902 0.000
------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 42
Datum 08.06.05 14:36:10

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	0.00	-0.031	-0.008	-0.827
	0.00	0.00	0.00	0.076	0.003	-0.020
Betriebl	0.00	0.00	0.00	-0.003	-0.316	-0.799
	0.00	0.00	0.00	0.033	0.225	0.433
Windl-X	0.00	0.00	0.00	0.571	0.007	-0.804
	0.00	0.00	0.00	0.071	0.095	0.044
Windl-Y	0.00	0.00	0.00	-0.032	0.199	-0.836
	0.00	0.00	0.00	0.073	-0.019	-0.022

Extremwert	0.00	0.00	0.00	-0.633	-0.525	-0.851
	0.00	0.00	0.00	0.082	0.321	0.496

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 43
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 700 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.01	0.00 0.00	-0.01 0.01	0.104 0.000	-0.010 0.000	-0.529 0.000
Betriebl	1.39 -0.01	-9.62 0.15	-0.02 0.03	0.039 0.000	-0.268 0.000	-0.902 0.000
Windl-X	0.22 -0.01	0.00 0.01	-0.01 -0.01	0.175 0.000	0.000 0.000	-0.584 0.000
Windl-Y	0.09 -0.01	0.00 0.00	-0.01 0.01	0.156 0.000	0.003 0.000	-0.521 0.000

Extremwert	1.63 -0.02	-9.62 0.16	-0.02 0.05	0.192 0.000	-0.284 0.000	-0.957 0.000
------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 44
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 710 AR Führungslager, X-Stop
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 0.06	0.00 0.01	-0.02 -0.02	-0.174 0.000	-0.024 0.000	-1.243 0.000
Betrieb1	-0.01 -0.14	-19.26 0.30	2.92 -0.11	-0.527 0.000	-0.156 0.000	0.024 0.000
Wind1-X	0.02 0.05	0.00 0.03	-0.02 0.04	0.810 0.000	-0.024 0.000	-1.143 0.000
Wind1-Y	0.00 0.06	0.00 -0.01	-0.02 -0.04	-0.232 0.000	0.185 0.000	-1.083 0.000

Extremwert	-0.03 -0.15	-19.26 0.33	2.92 -0.18	-1.512 0.000	-0.366 0.000	-1.432 0.000
------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 45
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 732 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.04	0.033	0.075	-1.876
	-0.01	-0.11	-0.02	0.000	0.000	0.000
Betrieb1	-23.63	-6.60	-0.06	-0.896	-0.250	-3.101
	0.28	-0.11	0.12	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.01	0.00	-0.04	0.287	0.038	-1.885
	-0.02	-0.09	0.00	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	8.00	-0.04	0.000	0.634	-2.115
	0.12	-0.14	-0.16	0.000	0.000	0.000

Extremwert	-23.63	-14.60	-0.06	-1.152	-0.811	-3.341
	0.41	-0.15	0.27	0.000	0.000	0.000

HGH/30.1c -- Seite 46
Datum 08.06.05 14:36:10

Y-Stop, Z-Stop

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.01	-0.009	-0.017	-0.741
	-0.01	0.03	0.01	0.000	0.000	0.000
Betriebl	-10.49	0.00	0.01	-0.247	-0.092	0.733
	0.14	-0.10	0.05	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.00	0.00	-0.02	0.194	0.024	-0.791
	-0.01	0.03	0.00	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.01	-0.01	0.028	0.744	-0.654
	0.07	0.04	-0.04	0.000	0.000	0.000
Extremwert	-10.49	-0.02	-0.02	-0.454	-0.854	-0.842
	0.22	-0.11	0.10	0.000	0.000	0.000

E R G E B N I S S E -- Programm ROHR2
 Auftrag 9050300
 ASU Kosice NO. 9
 System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 47
 Datum 08.06.05 14:36:10

S t r a n g 3 P u n k t 785 AR Gleitlager
 Stuetze im absoluten Koordinatensystem

Lastf.-Bezeichn.	WX PX mm Grd	WY PY mm Grd	WZ PZ mm Grd	AQX AMX kN kNm	AQY AMY kN kNm	AQZ AMZ kN kNm
Gewicht	0.00 -0.02	0.00 -0.01	-0.07 0.00	0.070 0.000	-0.006 0.000	-3.442 0.000
Betriebl	-13.00 0.02	2.47 -0.12	-0.07 0.00	-1.100 0.000	0.209 0.000	-3.732 0.000
Windl-X	0.01 -0.02	0.00 -0.01	-0.06 0.00	0.285 0.000	-0.015 0.000	-3.355 0.000
Windl-Y	0.00 -0.01	0.02 -0.02	-0.07 -0.01	0.220 0.000	0.788 0.000	-3.497 0.000

Extremwert	-13.00 -0.02	2.48 -0.13	-0.07 0.01	-1.362 0.000	1.004 0.000	-3.835 0.000
------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

HGH/30.1c -- Seite 48
Datum 08.06.05 14:36:10

nur Führung ohne Auflager,
X-Stop, Y- und Z- frei

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.01	0.009	0.000	-0.003
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Betriebl	0.01	0.62	0.00	2.952	0.885	-0.001
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Windl-X	0.00	0.00	-0.01	0.130	0.000	-0.039
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Windl-Y	0.00	0.00	-0.01	-0.063	0.000	-0.019
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Extremwert	0.01	0.62	-0.01	3.093	0.886	-0.043
	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000

HGH/30.1c -- Seite 49
Datum 08.06.05 14:36:10

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	0.00	-0.005	0.007	-2.262
	0.00	0.00	0.00	-1.936	-0.329	-0.006
Betriebl	0.00	0.00	0.00	-0.173	-0.988	-0.570
	0.00	0.00	0.00	-0.052	0.462	-1.711
Windl-X	0.00	0.00	0.00	0.047	0.034	-2.213
	0.00	0.00	0.00	-1.904	-0.337	-0.070
Windl-Y	0.00	0.00	0.00	-0.049	0.315	-2.262
	0.00	0.00	0.00	-1.918	-0.343	0.026

Extremwert	0.00	0.00	0.00	-0.241	-1.298	-2.312
	0.00	0.00	0.00	-1.972	0.478	-1.783

HGH/30.1c -- Seite 50
Datum 08.06.05 14:36:10

$$Y = \pm 2\text{mm}$$

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.37	-0.001	-0.003	-1.125
	0.01	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Betriebl	-0.04	-0.01	-0.57	-0.113	-0.039	-1.747
	-0.44	-1.33	0.00	0.000	0.000	0.000
Windl-X	0.01	0.00	-0.38	0.026	-0.002	-1.166
	0.03	0.05	0.00	0.000	0.000	0.000
Windl-Y	0.00	0.01	-0.36	-0.001	0.025	-1.102
	-0.04	-0.03	0.00	0.000	0.000	0.000
Extremwert	-0.05	-0.02	-0.59	-0.140	-0.067	-1.794
	-0.49	-1.39	0.00	0.000	0.000	0.000

HGH/30.1c -- Seite 51
Datum 08.06.05 14:36:10

Gleitlager

Lastf.-Bezeichn.	WX	WY	WZ	AQX	AQY	AQZ
	PX	PY	PZ	AMX	AMY	AMZ
	mm	mm	mm	kN	kN	kN
	Grd	Grd	Grd	kNm	kNm	kNm
Gewicht	0.00	0.00	-0.31	-0.001	-0.003	-0.945
	0.01	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
Betriebl	-0.01	0.00	-0.95	-0.041	0.004	-2.907
	-0.42	-0.63	0.00	0.000	0.000	0.000
Wind1-X	0.01	0.00	-0.32	0.026	-0.002	-0.962
	0.03	0.05	0.00	0.000	0.000	0.000
Wind1-Y	0.00	0.01	-0.30	-0.001	0.025	-0.928
	-0.04	-0.03	0.00	0.000	0.000	0.000
Extremwert	-0.02	0.01	-0.96	-0.068	0.031	-2.931
	-0.48	-0.69	0.00	0.000	0.000	0.000

ER G E B N I S S E -- Programm ROHR2
Auftrag 9050300
ASU Kosice NO. 9
System: KO 08

HGH/30.1c -- Seite 52
Datum 08.06.05 14:36:10