



Schmidt Armaturen
Zweigniederlassung der Flowserve
(Austria) GmbH

Ihre Anfrage-/Bestell-Nr. / Your inquiry/order no. 4500024947
Fabrikationsnummer/Fab.no 0521337 / 19 / 1
TAG-Nr. / Tag no. TV90004
Stück/pcs 1

Type Type	DN	PN/CI	Gehäuse /Atteste Body / Certificate	Kegel Plug	Sitz Seat	Kvs/cv	Innenteile Trim	Antrieb Actuator	S
V726DKVRO	100	40	1.0619/OBAB	PODP1GG	67	100	1.4571	IT700CVCOZB	

CE0035

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 3.1.B

gemäß DGRL 97/23/EG

Inspection certificates acc. to EN 10204 3.1.B

acc. to PED 97/23/EC

PRÜFUNGEN / INSPECTIONS

Festigkeitsprüfungen des Gehäuses / Hydrostatic shell test

Prüfdruck / Test pressure

Prüfmedium / Test medium

DIN 3230-3 BA

60 bar ü/g

Wasser / Water

Dichtheitsprüfung des Gehäuses / Leak test of body

Prüfdruck / Test pressure

Prüfmedium / Test medium

DIN 3230-3 BV

44 bar ü/g

Stickstoff / Nitrogen

Dichtheitsprüfung des Abschlusses / Seat leakage test

Prüfdruck / Test pressure

Prüfmedium / Test medium

Leckageklasse / Class

VDI/DE 2174, ANSI FCI 70-2, IEC 534-4

3,50 bar ü/g

Stickstoff / Nitrogen

0,01%, IV

Funktionsprüfung / Functional test

DIN 3230-3 AQ, IEC 534-4

Sonstige Prüfungen / Other inspections

gemäß DGRL 97/23/EG / acc. to PED 97/23/EC

Prüfergebnis / Test result

Ohne Beanstandung / without complaint

VERWENDETE WERKSTOFFE / USED MATERIALS

Abnahmeprüfzeugnisse der Werkstoffe nach EN 10204 3.1.B - gemäß

beiliegender Attestaufstellung

Inspection certificates of the materials acc.to EN 10204 3.1.B -

acc. to the enclosed "list of material certificates"

Auf Grund der Prüfergebnisse an den Produkten der Lieferung in unserem Werk bzw. beim Werkstofflieferanten, bestätigen wir, dass die Lieferung den Vorschriften bei der Bestellannahme entspricht.

Referring to the results, we confirm that all the delivered goods from our company resp. from subsupplier (material) are in accordance with the order instructions.

Villach, 13. Juli 2005

Qualitätssicherung / Werksachverständiger
Quality department / Authorized representative

Beiblatt / Attachement
Attest / Certificate STAN 0521337-0

Bestellung Nr. / Order no.:	4500024947
Projekt Nr. / project no.:	
Position / Item:	19
TAG-Nr. / TAG-no.:	TV90004
Stück / Piece:	1

Sonstige Prüfungen / Other inspections

Die medienberührten Bauteile wurden gereinigt und mit UV-Licht geprüft, sind daher öl- und fettfrei .

Als Gleitmittel wurde OXIGENOEX S4 (weiße Paste) mit BAM Zertifikat verwendet.

The parts, which are in contact with the medium, are free from oil and grease.
They are cleaned and checked with UV-light .
Lubricant is OXIGENOEX S4 (white paste) with BAM-certificate.

Villach, 2005-07-13


Qualitätssicherung / Werksachverständiger
Quality department / Athorized representative

ATTESTAUFSTELLUNG LIST OF MATERIAL CERTIFICATES

Auftrags-Nr. Order - No.: 0521337 / 19 / 1

Bearbeitung / Produced by fh

TagNr TV90004

Bauteil / Part	Werkstoff / Material	Charge - Nr. / Heat - No.
GEHÄUSE / BODY	1.0619	13A
AUFSATZ / BONNET	1.0460	62061 CZ

Die Schrauben, Muttern und Dehnhülsen werden mit den erforderlichen Werkstoffattesten gekauft. Alle Lieferanten haben eine TÜV-Zulassung und sind nach ISO 9002 zertifiziert.

We purchase the screw bolts, nuts and extension sleeves with the required material certificates. All our suppliers have the TÜV-Approval and the Certificate acc. to ISO 9002.

Für sämtliche Bauteile des Armaturengehäuses werden ausschließlich Werkstoffe mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204 3.1B verwendet, auch für Bauteile, die aus Gründen der Funktion und Formsteifigkeit überdimensioniert sind.

For the parts of the valve body we only use materials with certificates acc. to EN 10 204 3.1B, also for overdimensioned parts.