Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder vervielfältigt noch in irgendeiner Weise verwertet oder Dritten mitgeteilt bzw. weitergegeben werden.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA/VOLTAGE SYSTEM:
3PEN~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA/PROTECTION:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
AUTOMATIC DISCONNECT FROM MAINS
PROSTREDIE/SURROUNDING:
3.1.1-ZÁKLADNÉ/BASIC (V OBJEKTOCH/IN OBJECTS)
4.1.1-VONKAJŠIE/OUTDOOR

POLE 12- A-WLLH 15011, A-WLLH 15021, A-WLLH 15031
POLE 11- A-WLHK 16073
POLE 10- A-WLM 70820, A-WLM 70803, A-WLM 70810, A-WLW 77810, A-WLW 70815, A-WLW 77815
POLE 9 - A-WLW 11810, A-WLW 11803, A-WLW 24160, A-WLW 24280, A-WLW 11706, A-WLW 16706
POLE 9 - B-WSM 70820, B-WSM 70803, A-WLW 70706, A-WLW 77706
POLE 8 - A-WLM 61200, B-WSM 61200, A-WLHE 61210, A-WLM 61200/1
POLE 7 - A-WLM 61100, B-WSM 61100, A-WLHE 61110, A-WLM 61100/1
POLE 6 - A-WLM 71100, B-WSM 71100, A-WLM 71200, B-WSM 71200, A-WLHE 71110, A-WLHE 71210
POLE 5 - A-WLM 40100, B-WSM 40100, A-WLM 11820, A-WLHE 40110
POLE 5 - B-WSM 11820, A-WLM 16820, B-WSM 16820
POLE 4 - A-WLG 24201a, A-WLG24201b, B-WSG 24201
POLE 4 - A-WLM 77820, B-WSM 77820
POLE 4 - A-WLM 24163, B-WSM 24163
POLE 4 - A-WLM 24263, B-WSM 24263
POLE 3 - A-WLG 24101a, A-WLG 24101b, B-WSG 24101, A-WLM 24182
POLE 3 - A-WLM 77803, B-WSM 77803, A-WLM 24282
POLE 3 - A-WLM 11803, B-WSM 11803
POLE 3 - A-WLM 16803, B-WSM 16803
POLE 2 - A-WLM 13100, A-WLM 13200, A-WLM 14100, A-WLM 14200
POLE 2 - B-WSM 13100, B-WSM 13200, B-WSM 14100, B-WSM 14200
POLE 1 - PRÍVOD- 1
POLE 1 - PRÍVOD- 2

VYZNAČENÉ KÁBLE SÚVISIA S TÝMTO VÝKRESOM
(OSTATNÉ KÁBLE SÚ NA V.Č.: EE-03, 04, 05)

SKUPINY KÁBLOV NA VYZNAČENÝCH TRASÁCH

KÁBLE Ⓐ (39ks)

(A1) – A-WLM 70820, A-WLW 70706
– A-WLM 70803, A-WLW 70815
– A-WLW 70810
– B-WSM 70820, B-WSM 70803

(A2) – A-WLM 77820
– A-WLM 77803, A-WLW 77815
– A-WLW 77810, A-WLW 77706
– B-WSM 77820, B-WSM 77803

(A3) – A-WLM 16820
– A-WLM 16803, A-WL HK16073
– A-WLW 16810, A-WLW 16706
– B-WSM 16820, B-WSM 16803

(A4) – A-WLM 11820, B-WSM 11820
– A-WLM 11803, B-WSM 11803
– A-WLW 11810, A-WLW 11706
– A-WLW 11811, A-WLW 11812
– A-WLLH 15011, A-WLLH 15021
– A-WLLH 15031

(A5) – A-WLM 13100, A-WLM 13200
– B-WSM 13100, B-WSM 13200
– A-WLM 14100, A-WLM 14200
– B-WSM 14100, B-WSM 14200
– A-WL-MCCKa,b

KÁBLE Ⓑ (28ks)

(B1) – A-WLG 24101a, A-WLG 24101b
– A-WLM 24163, A-WLW 24160
– B-WSG 24101, B-WSM 24163
– A-WLG 24201a, A-WLG 24201b
– A-WLM 24263, A-WLW 24260
– B-WSG 24201, B-WSM 24263
– A-WLM 24182

(B2) – A-WLM 61100, A-WLM 61200, A-WLHE 61110, A-WLHE61210
– B-WSM 61100, B-WSM 61200, A-WLM 61100/1, A-WLM 61200/1

(B3) – A-WLM 71100, A-WLM 71200, A-WLHE 71110, A-WLHE 71210
– B-WSM 71100, B-WSM 71200

KÁBLE Ⓒ (2ks)

– A-WLM 40100, B-WSM 40100

POZNÁMKY:

1. KÁBLE SÚ ULOŽENÉ V SPOLOČNÝCH TRASÁCH S RIADIACIMI KÁBLAMI NA KÁBLOVÝCH- POTRUBNÝCH MOSTOCH
2. KÁBLE VN (6kV), NN (0,4kV) A RIADIACE KÁBLE SÚ ULOŽENÉ ODDELENE NA INÝCH ŽLABOCH A REBRÍKOCH
3. SPÔSOB ULOŽENIE KÁBLOV URČIL ZÁSTUPCA AIR LIQUIDE
   – VN KÁBLE- DOLE
   – NN SILOVÉ KÁBLE NAD VN
   – RIADIACE KÁBLE NAD NN
4. PRI MENŠOM POČTE KÁBLOV JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA VEDLAJŠÍCH TRASÁCH AJ SPOLOČNÝ ŽLAB NN-RIADIACE KÁBLE, ODDELENÉ KOVOVOU PREPÁŽKOU

DOKUMENTÁCIA SKUTKOVÉHO STAVU- REVÍZIA A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VATECH ELIN EBG SR | B | | | |
| | A | 05/2006 | ING.STUDENÝ | ING.BARONIK SKUTKOVÝ STAV |
| | 0 | 02/2006 | ING.STUDENÝ | ING.BARONIK REALIZAČNÝ PROJEKT |
| | REV. | DATE | NAME | CHECKED HISTORY FILE |
| AIR LIQUIDE | JOB CODE: K70101 | | | SCALE 1:250 / ORIGINAL FORMAT A2 |
| | REFERENCE: ASU No. 9 KOŠICE HLAVNÁ TECHNOLÓGIA / MAIN TECHNOLOGY | | | SHEET: 002 / OF 005 SHEETS |
| REPLACES: 79_._____ REPLACED BY: 79_.----- | TITLE: Dispozícia káb. rozvod. k motorom / Disp.of cable connection to motors | | | DR.No: 04.EE-02-A -VATECH; DRAWING NO.: 792.87794; REV. A |