



OBLASTNÉ OPRAVÁRENSKÉ DIELNE (OD-8)

OBLASTNÉ OPRAVÁRENSKÉ DIELNE (OD-8)

LEGENDA:

- FeZn 30x4
SR02
- ZEMNIAČE VEDENIE ULOŽENE V ZEMI
EARTHING CABLE PLACED IN GROUND
- TYPY SVORKY SS, SK, SP 1, ... (NA POVRCHU)
TYPE CLAMPS SS, SK, SP 1, ... (above ground)
- ZVAR ZEMNIAČICH VEDENÍ (V ZEMI)
CONNECTIONS OF EARTHING CABLES – (WELDS UNDER GROUND)
- ⊙
SKUSOBNA SVORKA SZ
TEST CLAMP SZ
- <
OCHRANNÝ UHOLNÍK OU S PODPERAMI DÍŽ
SAFETY ANGLE OU WITH SUPPORTS DÍŽ
- ①
POPSNÝ STÍTOK S PORADOVÝM ČÍSLOM
INDEX PLATE WITH NUMBERING
- ZT dl.2m
THE EARTHING ROD L=2m

POZNÁMKA:

PRÍPOJENIE PÁSKOVÝCH UZEMNENÍ NA OCELOVÉ STĺPY
SA UROBI PRÍVARENIM ALEBO PRISKRUVANIM NOSADZNIKOU
SKRUTKOU M10 VO VÝŠKE 0,5 m NAD PÁTKAMI ČEZ SKUSOBNE
SVORKY.

NA BLESKOZVOD MUSIA BYŤ PRÍPOJENÉ VŠETKY
KOVOVÉ KONSTRUKCIE, FOXIAL TIETO NIE SU S NIMI
VODOVNO SPOJENÉ.

NOTICE:

CONNECTION OF EARTHING STRIPS WITH COLUMNS TO BE MADE
BY WELDING OR BRASS BOLT M10 ELEVATION 0,5 m UP ON FOUNDATIONS
TROUGH TEST CLAMP

EVERY STEEL STRUCTURES HAVE TO BE CONNECTED WITH CONDUCTOR
IF THEY ARE NOT CONDUCTIVE CONNECTED

POZNÁMKA / NOTICE:

- TENTO VÝKRES JE PREVZATÝ Z PROJEKTU REFLEX – PRO s.r.o. ZAK. Č.: 158/2004/SOI
THIS DRAWING IS FROM PROJECT: REFLEX – PRO s.r.o. ZAK. Č.: 158/2004/SOI
- V RÁMCI REVÍZIE A JE DOPLNENÉ UZEMNENIE KAB. MOSTU PÁSKOM FeZn 30x4 V ZEMI
IN THE REVISION A IS ADDED THE CABLE BRIDGE EARTHING, WITH EARTHING BAND FeZn 30x4 IN THE EARTH

DOKUMENTÁCIA SKUTKOVÉHO STAVU – REVÍZIA A

B		A		ING.BARONIK		ING.BARONIK		SKUTKOVÝ STAV	
ELIN EBG SR		0		06/2006		03/2006		REALIZAČNÝ PROJEKT	
REV.		DATE		CHECKED		NAME		HISTORY FILE	
JOB CODE: K70101		SCALE: 1:250		ORIGINAL FORMAT: A1		SHEET: 002		OF 002 SHEETS	
REFERENCE: ASU No. 9 KOŠICE		Hlavná technológia / MAIN TECHNOLOGY		DRAWING NO.: 79		REV. 79		A	
TITLE: UZEMNENIE – KÁBLOVÝ MOST: T80 DO T81		EARTHING – CABLE BRIDGE: T80 TO T81		REV. 79		A			