



HS HSV s.r.o. KOŠICE

Letná 45, 040 01 Košice

Zápis o tlakovej skúške potrubia

A. Všeobecné údaje

Zápis č. 1 o tlakovej skúške na potrubí PITNEJ VODY
konanej od 13. 9. 2005 do 13. 9. 2005 na stavbe 8. Kyrlikov APARAT 2.1 - DRUK PARM
kat územie..... číslo stavby 143 číslo objektu.....

B. Popis skúšaného potrubia

Označenie potrubia..... skúšaný úsek č. 1
dĺžka úseku 10,1 m. Materiál rúr HDPE
číselné označenie materiálu..... výrobca rúr.....
menovitá svetlosť DN 32 PN 40 hrúbka stien 4 mm.
Druh vonkajšej izolácie BEZ IZOLÁCIE
skúšobný pretlak úseku 1,0 MPa
Spôsob uloženia potrubia PIESKOVÉ LÔŽKO

C. Príprava na skúšku

Tlakomer 7983727, delenie stupnice po 0,005 MPa.
Zdroj vody ODTKOVÁ VODA, teplota vody pri plnení 12,5 °C, teplota vzduchu 24 °C
Celkový ráz počasia POLOOBLAČNO + 24

D. Tlaková skúška

Začiatok skúšky dňa 13. 9. 2005 hodín 8⁰⁰
ukončenie dňa 13. 9. 2005 hodín 13⁰⁰
skúšobný pretlak 1,0 MPa Údaj na tlakomere 1,0 MPa Trvanie celej
tlakovej skúšky vrátane prehliadky 5 hodín 0 minút. Pokles tlaku 0 MPa

E. Záverečné údaje a poznámky

Potrubie vyhovelo-nevyhovelo tlakovej skúške podľa STN 75 59 11

V KOŠICIACH dňa 13. 9. 2005

Poverení zástupcovia:

Odberateľ VS STEEL KOŠICE podpis ZODNAR

Dodávateľ HS HSV s.r.o. KOŠICE podpis



HS HSV s.r.o. KOŠICE

Letná 45, 040 01 Košice

Zápis o tlakovej skúške potrubia

A. Všeobecné údaje

Zápis č. 2 o tlakovej skúške na potrubí ÚZITKOVÉ VODY
konanej od 20.9.2005 do 20.9.2005 na stavbe KYSLACKÝ APARAT E.9 - DUK FARM
kat.územie číslo stavby 143 číslo objektu

B. Popis skúšaného potrubia

Označenie potrubia skúšaný úsek č. 1
dĺžka úseku 81,6T m. Materiál rúr HDPE
číselné označenie materiálu výrobca rúr
menovitá svetlosť DN 80 PN 1 hrúbka stien mm.
Druh vonkajšej izolácie BEZ IZOLÁCIE
skúšobný pretlak úseku 1,0 MPa
Spôsob uloženia potrubia PIEKOVE LŮŽKO

C. Príprava na skúšku

Tlakomer 7983329, delenie stupnice po 0,005 MPa.
Zdroj vody ÚZITKOVÁ VODA, teplota vody pri plnení 12 °C, teplota vzduchu 20 °C
Celkový ráz počasia ZAPRAŠENÉ +18°C

D. Tlaková skúška

Začiatok skúšky dňa 20.9.2005 hodín 7³⁰
ukončenie dňa 20.9.2005 hodín 12³⁰
skúšobný pretlak 1,0 MPa Údaj na tlakomere 1,0 MPa Trvanie gelej
tlakovej skúšky vrátane prehliadky 6 hodín minút. Pokles tlaku 0 MPa

E. Záverečné údaje a poznámky

Potrubie vyhovelo-nevyhovelo tlakovej skúške podľa STN 755911

V KOŠICIACH dňa 20.9.2005

Poverení zástupcovia:

Odberateľ US STEEL KOŠICE podpis BODNÁK

Dodávateľ HS HSV s.r.o. KOŠICE podpis [Signature]