

2.2

Casing complete



INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT O TLAKOVÉ ZKOUŠCE
INSPECTION CERTIFICATE OF PRESSURE TEST
ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
(Osvědčení /Accept. Certificate EN 10204-3.1B)

Číslo/Nº.: 90/05

List/Sheet 1 z/of 1

Heslo : RIK 80 – Kosair 2004
Code word
Название заказа

Zak. číslo : 114710025A
W.O.No.
Номер заказа

POČ :
Contract No.
Контракт №

Výrobek : Skříň RIK 80
Article
Изделие

Výr. číslo stroje :
No. of machine
Производственный №

Ks : 1
Piece
Количество

Běžné číslo : 9078412
List/part
№ детали

Výkres : 9-837 214 980-2
Drawing
Чертеж №

Materiál : zákazník
Material
Материал

Tavba :
Charge
Варка

Zkušební podklady/požadavky : Technologický postup –tlaková zkouška jednotlivých sekcí skříně dle č.v.: 3-837 016 942
Požadované zkoušky : (1,6 bar; 3,5 bar; 6,2 bar; 10,5 bar) po dobu 30 min.
Technical requirements/demand : Zkušební médium voda.
Технические требования

Zkoušený kus Tested object Проверяемая деталь	Sekce	Zkušební médium Test medium Пробная среда	Zkušební tlak Test pressure Пробное давление	Zkušební doba Test duration Продолжительность испытания	Zkušební teplota Test temperature Температура испытания
Skříň RIK 80	1	voda	1,5 bar	30 min.	19°C
	2	voda	3,7 bar	30 min.	19°C
	3	voda	6,4 bar	30 min.	19°C
	4	voda	9,8 bar	30 min.	19°C

Společně se zkoušeným kusem bylo zkoušeno :
Together with the tested object, the following was tested
Проверяется совместно с деталью

Požadavky jsou splněny : Vyhovuje předepsaným podmínkám
Technical requirements are fulfilled
Требования выполнены

Přílohy/Annexes/Приложения : --

Zkoušku provedl: Bauš
Test performed by
Испытал

Podpis
Signature
Подпись

Razítko
Stamp
Печать



ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
Klečáková 1947
190 02 Praha 9 - ČR

oprávněný zástupce společnosti
Company's QA Representative
Уполномоченный представитель

List/Sheet 1

ha, dne 20.7.2005

UK 23 C A R