

HS HSV spol. s r.o.  
KOŠICE

## ATEST O KOMPLETNOSTI A KVALITE ZÁMOČNICKÝCH VÝROBKOV.

VÝROBOK : ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

TECHNICKÝ POPIS: JEDNÁ SA O ATYPICKÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY .

INVESTOR : US STEEL SPOL. S R. O .

STAVBA : KYSLIKOVÝ APARÁT Č. 9

OBJEKT : 014- ROZVOD POTR. CHL. VODY

PODKLADY : Zámočnicke výrobky boli vyrobené podľa dodaných projektových výkresov .

MATERIÁL : Materiál na výrobu zámočnických výrobkov bol použitý v triede 11373, 11353 so zaručenou zvariteľnosťou.

PREVEDENIE : Prevedenie zámočnických výrobkov , vodotesný poklop a ocelové chráničky zodpovedá dodanej technickej dokumentácii.

Zámočnicke výrobky boli vyrobené z ocelových valcovaných materiálov delených a spájaných zvarovaním do celkov na požadované rozmery podľa výrobného výkresu. Tvarové spojenie zváraných materiálov bolo prevedené podľa STN 42 5527. Tvary a rozmery vzajomne zváraných plôch boli upravené podľa STN 05 0027 pre zváranie v ochrannej atmosfére. Zvary vo výrobe sú prevedené zvaračmi so stupňom hodnotenia 135PBWW 01, 111TBWW01 podľa STN EN 287 .


Výrobca zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaných zámočnických výrobkov.

V Prešove : 1.6.2005

Vypracoval: Ing. Marcin G

Konateľ: Smolko J.





**M E T A L C O M P L E X S . R . O .**

Družstevná 34, 080 06 PREŠOV-Niž.Šebastová. Tel.: 091/7764313 Tel./Fax: 091/7765558 mail: [metalcomplex@vadium.sk](mailto:metalcomplex@vadium.sk)

HS HSV spol. s r.o.  
KOŠICE

## VYHLÁSENIE VÝROBCU O PREUKÁZANÍ ZHODY

VÝROBK : ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

TECHNICKÝ POPIS: JEDNÁ SA O ATYPICKÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY .

INVESTOR : US STEEL SPOL. S R. O .

STAVBA : KYSLIKOVÝ APARÁT Č. 9

OBJEKT : 014 – ROZVOD POTRUBIA CHL. VODY

PODKLADY : Zámočnické výrobky boli vyrobené podľa dodaných projektových výkresov .

MATERIÁL : Materiál na výrobu zámočnických výrobkov bol použitý v triede 11373, 11353 so zaručenou zvariteľnosťou.

PREVEDENIE : Prevedenie zámočnických výrobkov , vodotesný poklop a ocelové chráničky zodpovedá dodanej technickej dokumentácii.

Zámočnické výrobky boli vyrobené z ocelových valcovaných materiálov delených a spájaných zvarovaním do celkov na požadované rozmery podľa výrobného výkresu. Tvarové spojenie zváraných materiálov bolo prevedené podľa STN 42 5527. Tvary a rozmery vzajomne zváraných plôch boli upravené podľa STN 05 0027 pre zváranie v ochrannnej atmosfére. Zvary vo výrobe sú prevedené zvaračmi so stupňom hodnotenia 135PBWW 01, 111TBWW01 podľa STN EN 287 .

**PREUKÁZANIE ZHODY:** Výrobca preukazuje zhodu zámočnických výrobkov s dodanou výrobnou dokumentáciou a normami príslušnými pre daný typ výrobku.

Výrobca zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaných zámočnických výrobkov.

V Prešove: 1.6.2005

vypracoval: Ing. Marcin G. OTK

Konateľ: Smolko J.

