




Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C12/15 - XO (SK) - C10,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 15.9.2005

do: 26.9.2005

f_{ck} v N/mm^2 : 15

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty f_{ci}

21,0	N/mm^2
29,5	N/mm^2
22,5	N/mm^2

Priemerná hodnota $f_{cm,3}$ s prekryvom:

24,3	N/mm^2
------	----------

Kritérium 1: $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

SPLNENE

Kritérium 2: $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$

SPLNENE

ZHODA JE POTVRDENÁ!

Dátum vystavenia: 31.10.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes

Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391 DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, štriku Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699



Východoslovenské Stavebné Hmoty, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 628/V



BETON

Kontrola zhody - BETÓN Pevnosť v tlaku podľa STN EN 206-1

Počiatočná výroba

Trieda betónu : Betón STN EN 206-1 - C12/15 - XO (SK) - C10,4 - Dmax16 - S3

Spracovávané obdobie:

od: 27.9.2005

do: 12.10.2005

f_{ck} v N/mm²: 15

Betonáreň: B3-Ludvíkov dvor

Posledné hodnoty f_{ci}

20,5	N/mm ²
25,0	N/mm ²
21,0	N/mm ²

Priemerná hodnota $f_{cm,3}$ s prekryvom:

22,2	N/mm ²
------	-------------------

Kritérium 1: $f_{cm,3} \geq f_{ck} + 4$

SPLNENE

Kritérium 2: $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$


SPLNENE

ZHODA JE POTVRDENÁ!

Dátum vystavenia: 5.12.2005

Vypracoval: Ing. M. Drobňáková

Kontroloval: Ing. R. Képes



Sídlo: VSH a.s., 044 02 TURŇA NAD BODVOU 654

IČO: 31 711 391

DIČ: 2020483960

IČ DPH: SK2020483960 E-mail: vsh@vsh.sk

vedenie spoločnosti Tel:

055/461 02 08

Fax:

055/461 02 09

predaj: cementu Tel:

055/461 01 41

betónu, železa Tel:

055/466 6633

Fax:

055/466 6699