

podpis kontrolujúceho

**Údaje o parametroch
jednotlivých hydrantov vo vzťahu k tlaku a množstve požiarnej vody**

Typ, číslo	Hydrant – umiestnenie	Tryska	Tlak v rade Mpa	Pretlak Mpa	Voda l.s ⁻¹	Vyhovuje Áno.nie
B75 1.	Podzemný-Kyslíkéreň	12,5	0,28	0,18	2x2,30	Áno
B75 2.	„-“	12,5	0,28	0,18	2x2,30	Áno
B75 3.	„-“	12,5	0,28	0,18	2x2,30	Áno
B75 4.	„-“	12,5	0,28	0,18	2x2,30	Áno

Zistené závady: Bez závad.

Hydranty sú trvalé voľne prístupné, a sú viditeľne očíslované. Uzavieracie ventily sú funkčné. Príslušenstvá hydrantov sú kompletne a v pohotovostnom stave. Hydranty sú z hľadiska stavu a príslušenstva pripravené k hasebnému zásahu.

Táto tabuľka je neoddeliteľnou časťou správy č. 190 o kontrole požiarneho vodovodu podľa STN 730873 čl.73 a čl. 74.